




VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA



DATOS DEL PROYECTO

AUTOR	Neftis Arquitectos S.L.
PROMOTOR	Pedro Palao Costanza
CATEGORÍA	PROYECTOS - RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
LOCALIZACIÓN	Candeleda - Ávila


DATOS GENERALES

SUPERFICIE	199,74 m ²
Nº DE PLANTAS	2 plantas
AFORO	3 personas

DATOS ANUALES

AGUA	24 m ³ / persona
DEMANDA ENERGÉTICA	44,38 kWh / m ²
EMISIONES CO₂	2,536 kg CO ₂ / m ²
APORTE DE ENERGÍAS RENOVABLES	90%

Evaluación SELECTAS



Evaluación SBTool Verde

Resultados de la evaluación Relativa				Resultados de la evaluación Absoluta			
IMPACTOS: Los datos están basados sobre las puntuaciones obtenidas en el Auto-evaluación	Pesos	IMPACTO EVITADO	Impacto residual (criterio)	Los datos están basados sobre las puntuaciones obtenidas en el Auto-evaluación	Edificio de Referencia	Edificio Objeto	% Absoluto de reducción
1 Cambio climático	25,0%	2,43	2,57	1 Emisiones anuales netas de GHG en kg CO ₂ equivalente por m ² y año	76,08	17,33	77%
2 Incremento de la radiación UV a nivel del suelo	3,0%	5,00	0,00	2 Emisiones anuales de sustancias destructoras de la capa de ozono en kg. CFC-11 equivalente por m ² año	0,150	0,000	100%
3 Pérdida de vida acuática	8,0%	2,97	2,03	3 Eutrofización de las aguas en kg. de PO ₄ equivalente por m ² año	1,39	0,68	51%
4 Pérdida de fertilidad	10,0%	2,61	2,39	4 Emisiones de gases acidificantes kg de SO ₂ equivalente por m ² año	73,81	0,23	100%
5 Agotamiento de los recursos no renovables	20,0%	1,06	3,94	5 Agotamiento de los recursos no renovables	3124,06	2372,53	24%
6 Degradación del suelo y las aguas	10,0%	0,53	4,47	6 Generación de residuos peligrosos y no peligrosos en kg por m ² año	56,24	49,19	13%
7 Confort	10,0%	2,57	2,43	7 Mejora de las condiciones de confort en porcentaje			44%
8 Salud e higiene	8,0%	0,96	4,04	8 Salud e higiene			100%
9 Impactos socio económicos	6,0%	3,09	1,91	9 Operación en EUR por m ² año	668,95	6,09	99%
Total impacto evitado		2,04	2,96				

IMPACTO EVITADO 3,04

RESULTADO DEL JURADO

PREMIO